

DĖL ATSAKymo (-ų) PATEIKIMO

Siunčiame atsakymą (-us) į iš tiekėjo gautą (-us) klausimą (-us), uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“ (toliau – Perkantysis subjektas arba Bendrovė) skelbiamų derybų būdu vykdant „**Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Sembų g., Buivydiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus raj. projektavimo ir statybos darbai**“ pirkimą (Pirkimo sąlygos patvirtintos 2020 m. rugsėjo 21 d. Komisijos protokolu Nr. PR-VP20-1354) (toliau – Pirkimo sąlygos) (pirkimo numeris – 508671) (toliau – Pirkimas).

Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

1 klausimas:

Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad siurblinės našumas turi būti 4 l/s prašome patikslinti ar siurblinėje turės būti įrengtos smulkinančios grotos.

Atsakymas į 1 klausimą:

Projektuojamos buitinių nuotekų siurblinės įranga yra pateikta Techninės specifikacijos Priedo Nr. 4 (Darbų kainų žiniaraštis) 5.1 punkte. Smulkinančiųjų grotų įrengti nereikia.

