

TECHNINĖ UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

1 priedas

Planuojama projekto įgyvendinimo vieta

Schemoje pateikta UAB „Trakų energija“ pastatų išdėstymo schema adresu: Ryto g. 5, Lentvaris. 170 kWp saulės jėgainė planuojama įrengti ant trijų pastatų:

1. Mechaninių dirbtuvių pastatas, unikalus pastato nr.: 7999-0009-4048;
2. Senosios katilinės pastatas, unikalus pastato nr.: 7999-0009-4015;
3. Naujosios katilinės pastatas, unikalus pastato nr.: 7999-0009-4026.

Elektros įvade sumontuoti 2 x 400 kW galios transformatoriai, prijungti prie 10 kV AB Energijos skirstymo operatorius (toliau ESO) tinklo. Bendra naudojama galia – 303 kW. Pastatuose sumontuotas aktyvinis žaibolaidis LAP-CX040 LVG dt-22ms R-60M. Norint pasiekti projektinę nomilią jėgainės galią buvo pasirinkta naudoti efektyvius (≥ 340 Wp) saulės modulių, kuriems sumontuoti reikės mažesnio stogo ploto lyginant su mažesnės galios saulės moduliais. Moduliams tvirtinti bus naudojama 15 laipsnių balastinė modulių montavimo sistema. Leistina maksimali jėgainės sukuriamą apkrovą stogui – 35 kg/m². Techninis projektas turi būti rengiamas pagal ESO išduotas išankstinės prijungimo sąlygas nr.: ITS20-41735. Reg

Elektros suvartojimas 2019 m.

2019.01. 60351 kWh

2019.02. 57288 kWh

2019.03. 61771 kWh

2019.04. 44284 kWh

2019.05. 28990 kWh

2019.06. 20280 kWh

2019.07. 28167 kWh

2019.08. 28398 kWh


2019.09. 27724 kWh

2019.10. 45978 kWh

2019.11. 61077 kWh

2019.12. 72495 kWh

Viso: 536803 kWh



Bendrieji reikalavimai Sutarties įgyvendinimui

1. Su saulės elektrinės įranga susijusios paslaugos ir darbai – visi darbai, kurie būtini, kad saulės elektrinė saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie užsakovo pastatų vidaus ir išorinių elektros tinklų, įskaitant bet neapsiribojant:

1.1. Techninio projekto parengimu pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ išankstinių sąlygų Nr. ITS20-41735, o vėliau prijungimo sąlygų keliamus reikalavimus, įrengiant 170 kWp saulės jėgainę ant trijų UAB „Trakų energija“ pastatų esančių adresu: Ryto g.5, Lentvaris.

1.2. Techninio projekto suderinimo su AB „Energijos skirstymo operatorius“ bei su kitais asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis (pagal Perkančio subjekto Tiekėjui išduotą įgaliojimą), su kuriomis, pagal Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus, toks projektas turi būti suderintas, bei gauti statybą leidžiantį dokumentą (jeigu taikoma);

1.3. Saulės elektrinės montavimo darbai: saulės elektrinės konstrukcijų montavimu, saulės elektrinės fotomodulių montavimu, saulės elektrinės visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei saulės elektrinės paleidimo ir derinimo darbai;

1.4. Baigtų darbų perdavimu užsakovui, surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, kurią, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, užsakovas įregistruoja VTPSI (jei taikoma).

1.5. Saulės elektrinės pridavimu VERT.

1.6. Leidimo gaminti elektros energiją gavimu.

1.7. Tiekėjas turės įrengti projekte numatytus elektros tinklus ir įrenginius, o juos įrengęs privalės priduoti VERT ir gauti išvadas dėl šių elektros įrenginių atitikties projektui, dėl elektros įrenginių įrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninės saugos) bei dėl galimybės naudoti pagal paskirtį.

1.8. Sutarties įgyvendinimo terminas negali būti ilgesnis nei 2021-03-30d.

2. Techniniai reikalavimai saulės elektrinei:

2.1. Saulės elektrinės bendra instaliuota galia – 170 kWp +1 saulės modulio galios nuokrypis, įrengiama ant statinių stogų.

2.2. Saulės elektrinės elektros energijos gamybos garantija turi būti pagrįsta remiantis žemiau pateiktu skaičiavimu. Su pasiūlymu privaloma pateikti Pvsyst, Pvsol arba kitos lygiavertės saulės elektrinių modeliavimo programinės įrangos ataskaitą bei modeliavimo programos formato duomenų laikmeną (patikrinimui), kurioje būtų sumodeliuota siūloma saulės elektrinė nurodytu įrengimo adresu pagal galimybes įvertinant šešėliavimo nuostolius (jeigu įmanoma, šešėliavimą sukeliančios kliūtys privalo būti atvaizduotos ataskaitoje). Tiekėjas, rengdamas ataskaitą, privalo įvertinti visas galimas rizikas dėl elektros energijos gamybos apimčių pasiekimo ir prisiimti visą atsakomybę. Modeliavimo programos formato duomenų laikmenoje esanti informacija turi sutapti su ataskaitoje pateikta informacija. Ataskaitoje turi būti išpildyti žemiau pateikti parametrai:

2.2.1. Montavimo konstrukcija privalo būti suderinama su statinio stogo danga ir pritaikyta tai konkrečiai dangai, kaip numatyta gamintojo.

2.2.2. Montavimo konstrukcijos privalo būti skirtos fotomodulių montavimui ir naudojamos, kaip numatyta gamintojo techninėje specifikacijoje.

2.2.3. Modulių montavimo pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu įvertinus stogo nuolydį ir montavimo konstrukciją – 15°.

2.2.4. Jei nebus galimybės palaikyti saugaus saulės elektrinės atstumo nuo žaibolaidžių ir žaibosaugos elementų, tiekėjas savo kaštais privalės atlikti žaibosaugos sistemos korekcijas ir užtikrinti tinkamą žaibosaugą.

2.2.5. Saulės elektrinė turi būti apsaugota viršįtampių ribotuvais, jeigu jie nėra ESO įrengti AC (kintamosios srovės dalyje) arba jie nėra įtampos keitiklių konstrukcijos dalis.

2.2.6. Keitikliai montuojami ant pastatų sienų arba ant tam skirtų laikančiųjų konstrukcijų neuždengiant aušinimo angų ir užtikrinant patogų priejimą eksploatacijai, vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Jeigu keitikliai bus montuojami ne po stogu ar pastato viduje, tiekėjas turi užtikrinti jų tinkamą apsaugą nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir sniego. Keitikliai privalo būti montuojami pagal gamintojo reikalavimus ir atsižvelgiant į rekomendacijas (atstumai tarp keitiklių, pasvirimo kampas, medžiagos, ant kurių negalima montuoti keitiklių).

3. Reikalavimai stebėsenos sistemai:

3.1. Užtikrinama internetinė prieiga prie saulės elektrinės veikimo monitoringo sistemos (stebėsenos).

3.2. Stebėsenos sistemoje turi būti galimybė stebėti saulės elektrinės darbą (srovės ir įtampas) ne mažesniu kaip modulių eilių lygmeniu.

3.3. Stebėsenos sistema turi komunikuoti su keitikliais ir gauti pranešimus, jei aptinkamas gedimas ne mažesniu kaip keitiklio lygmeniu.

3.4. Tiekėjas užtikrina neatlygintą prieigą prie stebėsenos sistemos ir šios sistemos funkcionavimą ne mažiau kaip 5 metus nuo Elektros energijos pirkimo-pardavimo ir paslaugų sutarties su ESO pasirašymo dienos.

Įrangos techniniai ir kokybiniai reikalavimai:

2 lentelė

Eil. Nr.	Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai	Reikalavimai ir pateikiami dokumentai
I.	FOTOELEKTRINIAI MODULIAI	
1.	Siūdomi moduliai turi atitikti šių standartų reikalavimus:	
1.1.	IEC 61215 EN 61215 arba lygiavertis	Taip -Sertifikatai
1.2.	IEC 61730 EN 61730 arba lygiavertis	Taip -Sertifikatai
1.3.	IEC 60068-2-68 EN 60068-2-68 arba lygiavertis	Taip -Sertifikatai
1.4.	Apsaugos klasė (jungiamai dėžutei)	ne mažiau nei IP65 Lygiaverčių ar geresnių savybių -Gamintojo specifikacija
1.5.	CE atitikties deklaracija	Taip -Gamintojo specifikacija
1.6.	Fotoelektrinių modulių gamintojo garantija	Taip -Gamintojo specifikacija
2.	Fotoelektrinių modulių gamybos kokybiniai kriterijai	
2.1.	Voltamperinių charakteristikų matavimas saulės simulatoriuje (flash test)	Taip -Gamintojo specifikacija
2.2.	Gamintojo garantijos moduliams:	
2.2.1.	Produkto garantija	ne mažiau nei 10 metų -Gamintojo specifikacija
2.2.2.	Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia	ne mažiau nei 90% -Gamintojo specifikacija
2.2.3.	Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia	ne mažiau nei 80% -Gamintojo specifikacija
3.	Mechaninis atsparumas:	
3.1.	Maksimali vėjo apkrova, Pa	nemažiau nei 2400 -Gamintojo specifikacija
3.2.	Maksimali sniego apkrova, Pa	nemažiau nei 2400 -Gamintojo specifikacija
4.	Kiti parametrai:	
4.1.	Saulės elementų tipas	Monokristaliniai / polikristaliniai, lygiaverčiai arba geresnių savybių -Gamintojo specifikacija
4.2.	Nominali galia, Wp	ne mažiau nei 340 -Gamintojo specifikacija
4.3.	Sistemos įtampa, V	ne mažiau nei 1000 -Gamintojo specifikacija
4.5.	Nominalios galios paklaida	0~+5W -Gamintojo specifikacija
4.6.	Modulio aukštis	ne daugiau nei 1800 mm
4.7.	Modulio plotis	ne daugiau nei 1050 mm

4.8.	Modulio kabelinių jungčių tipas	MC4 arba analogas
II.	INVERTERIAI :	
1.	Siūlomi inverteriai turi atitikti šių direktyvų	
1.1.	CE, 2014/35/EU, 2014/30/EU (arba lygiavertis)	Taip -Gamintojo deklaracija
1.2.	EN50549-1 / EN 50549-2 (arba lygiavertis)	Taip -Gamintojo deklaracija
1.3.	IEC 62109-1:2011 (arba lygiavertis)	Taip -Gamintojo deklaracija
1.4.	IEC 62109-2:2011 (arba lygiavertis)	Taip -Gamintojo deklaracija
1.5.	IEC 61727:2004 (arba lygiavertis)	Taip -Gamintojo deklaracija
1.6.	IEC 62116:2008 (arba lygiavertis)	Taip -Gamintojo deklaracija
1.7.	Deklaracijos CE deklaracija arba sertifikatas	Taip -Gamintojo deklaracija
1.8.	Gamintojo garantija (pilnais metais)	daugiau nei 5 -Gamintojo specifikacija
2.	Techniniai parametrai:	
2.1.	Fazių skaičius	3 -Gamintojo specifikacija
2.2.	Apsaugos lygis	Ne žemesnis kaip IP 65 -Gamintojo specifikacija
2.3.	Galimos duomenų perdavimo sąajos	RS485 ir arba USB, LAN -Gamintojo specifikacija
2.4.	AC (kintamos srovės) dažnis	50 Hz
III.	KONSTRUKCIJOS:	
1.1.	Konstrukcijų gamintojo techninė garantija (pilnais metais)	ne mažiau nei 10 metų -Gamintojo specifikacija
1.2.	Medžiaga turi būti iš tvirtų, patvarių bei visą tarnavimo laikotarpį saulės ir atmosferos kirtulių poveikyje lauko sąlygomis senėjimui atsparių medžiagų (pavyzdžiui, aliuminio lydinys, nerūdijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis));	Taip -Gamintojo specifikacija
1.3.	Viengubo (15°) pasvyrimo kampo balastinė stoginė saulės modulių montavimo sistema.	Taip -Gamintojo specifikacija
1.4.	Gamintojo pateikta CE deklaracija arba analogiškas dokumentas, patvirtinantis konstrukcijos elementų tinkamumą saulės modulių montavimui.	Taip -Gamintojo specifikacija
IV.	METEOROLOGINĖ STOTELĖ	
1.1.	Stotelę sudaro: • 3 apšvietos (W/m²) sensoriai (po vieną ant kiekvieno iš trijų stogų daugumos tame stoge saulės modulių pasvyrimo kampu ir orientacija); • 1 anemometras vėjo greičiui (m/s) matuoti; • 1 modulio temperatūros (°C) sensorius; • 1 aplinkos temperatūros (°C) sensorius.	Taip -Gamintojo specifikacija
V.	MONITORINGO (STEBĖSENOS) SISTEMA	
1.1.	Galimybė stebėti momentinį saulės jėgainės darbą bei meteorologinės stotelės duomenis. Sistema turi leisti	Neribotą laiką -Gamintojo specifikacija

	galimybę parsiusiti visus jėgainės stebimus parametrus. Duomenų saugojimo trukmė – du metai. Monitoringo paslauga nemokama.	
VI.	TECHNINĖ DOKUMENTACIJA	
1.1.	Saulės elektrinės metinės elektros energijos gamybos paskaičiavimo (kWh; *atsižvelgiant į 18.7. pateiktas prielaidas,) įvertinus: 3D šešėliavimą (įvertinant visus šešėlius ant modulių galinčius mesti objektus, stogų nuolydžius ir planuonumą konstruktyvo tipą bei orientaciją. Taip pat pateikiami kas mėnesiniai ir bendri visų metų elektrinės gamybos rodikliai bei metinis elektrinės našumo koeficientas (performance ratio).	Taip -Tiekėjo ataskaita
1.2.	Saulės jėgainės teorinis santykinis našumas (SN), apskaičiuojamas pagal 18.3.1.1 punkte nurodytą formulę.	Taip -Tiekėjo ataskaita
1.3.	Montavimo sistemos konstrukcijų išdėstymo ant stogų ir balasto planai su paskaičiavimas bei detalizuotais konstrukciniais mazgais. *Maksimali leistina bendra jėgainės sukuriamą apkrova stogui (įskaitant balastą) – 35 kg/m².	Taip -Tiekėjo pateiktas konstrukcijų ir balasto planas
VII.	ATSARGINĖS DALYS	
1.1	Atsarginiai fotovoltiniai saulės moduliai (tokių pačių techninių charakteristikų) – 5 vnt.	Taip -Tiekėjo patvirtinimas

JĖGAINĖS EKSPLOATAVIMO IR PRIEŽIŪROS VYKDYMO TVARKA

- Pagal šią tvarką Tiekėjas atlieka eksploatavimo ir priežiūros darbus, patikras, būtiną stebėjimą ir visas funkcijas, tinkamas ar rekomenduojamas optimaliam komerciniam Jėgainės eksploatavimui, visa tai turi būti vykdoma laikantis Rangos sutartyje ir šioje tvarkoje nustatytų sąlygų.
- Tiekėjas atlieka sumontuotos Jėgainės įrangos eksploatavimo ir priežiūros darbus, būtiną stebėjimą ir visas funkcijas, tinkamas ar rekomenduojamas optimaliam komerciniam Jėgainės eksploatavimui, siekiant užtikrinti ne mažiau nei 80% santykinio Jėgainės našumo procentą per metus.
- Tiekėjas įsipareigoja atlikti visas būtinas priežiūros ir eksploatavimo paslaugas, kad užtikrintų netrikdomą ir sklandų Jėgainės darbą, maksimaliai padidintų elektros energijos generavimą ir pailgintų Jėgainės tarnavimo laiką. Šios operacijos apima prevencinę priežiūrą, taisomąją techninę priežiūrą, elektrinės darbą, administravimą ir garantinį valdymą:
 - Prevencinė priežiūra: visos su Jėgainės priežiūra susijusios užduotys, reikalingos netrukdomam ir sklandžiam Jėgainės darbui, įskaitant, be kita ko, vizualinį patikrinimą, įjungimų tikrinimą ir kitas užduotis.
 - Taisomasis remontas: tai apima visas pakeitimo operacijas, būtinas norint užtikrinti, kad Jėgainė tinkamai veiktų, ir kurios techninės priežiūros darbai turėtų būti atlikti per nustatytus terminus. Jėgainės garantiniu laikotarpiu nuo pridutos ir patikrintos Jėgainės visos susijusias išlaidas (taisomąją ir prevencinę priežiūrą) savo kaštais dengia Tiekėjas, kurie yra įtraukti priežiūros kainą.
 - Elektrinės darbas ir administravimas: tai apima visas kitas kasdienės Jėgainės priežiūros ir administravimo užduotis, būtinas norint užtikrinti Jėgainės sistemų tinkamą veikimą.
 - Techninės priežiūros programa apima šias užduotis, kurias Tiekėjas įsipareigoja atlikti kiekvienai profilaktinei ir taisomajai priežiūrai, administravimui ir operacijoms:
 - Būtinai Tiekėjas apsilankymas Jėgainėje tiek kartų, kiek tai yra būtina norint tinkamai atlikti reikalingas suteikti ir aprašytas priežiūros paslaugas, laikantis toliau nurodytų terminų ir kiekvieną kartą, kai Jėgainės valdymo sistema nustato bet kurios ją sudarančios dalies gedimą ar veikimo sutrikimą.
 - Tinkamam Jėgainės darbui reikalingų užduočių ir pakeitimų biudžeto analizė ir paruošimas.
 - Techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuoti techniniai darbuotojai, už kuriuos visiškai atsakingas Tiekėjas. Tiekėjas yra atsakingas perkančiajam subjektui už bet kurio subrangovo atliktą darbą taip, lyg jis būtų atliktas jo paties ir subrangos sutartis neatleidžia Tiekėjo nuo bet kokių įsipareigojimų ar atsakomybės.
- Tiekėjas samdo, vykdo savo ir Užsakovo personalo mokymus, atleidžia ir prižiūri savo darbuotojus, reikalingus teikiamoms paslaugoms teikti, taip pat Jėgainės įrenginių valdymo, eksploatavimo, techninės priežiūros ir taisymo Jėgainės vietoje priežiūrą. Aiškiai suprantama, kad visos išlaidos, susijusios su Tiekėjo

darbuotojais, teikiančiais šias paslaugas (įskaitant techniką, teikiančią paslaugas vietoje), turi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą.

5. Atsarginės dalys laikomos įtrauktomis į Sutarties kainą.
6. Tiekėjas Jėgainę eksploatuoja ir prižiūri tinkamai, visiškai laikydamasis subrangovų, gamintojų ir tiekėjų suteiktų garantijų reikalavimų ir instrukcijų, taigi perkantysis subjektas negali prarasti jokių Jėgainės trečiųjų šalių garantijų. Tais atvejais jei tai atsitinka ir perkantysis subjektas praranda garantiją dėl Tiekėjo kaltės ir (ar) neatsargumo, Tiekėjas privalo kompensuoti perkančiajam subjektui visą prarastos garantijos vertę pinigais arba būtinais atliekamais darbais, paslaugomis, taip pat atsarginėmis detalėmis ir pan. Kompensavimo būdą pasirenka perkantysis subjektas.
7. Priežiūros ir eksploatavimo paslaugos pagal šią Sutartį pradėdamos tiekti nuo Jėgainės perdavimo perkančiajam subjektui dienos (kai Jėgainė yra patikrinta, priduta visus suinteresuotoms institucijoms ir gavusi gamybos leidimą pradėjo elektros gamybą).
8. Tiekėjas įsipareigoja reaguoti į esminius jėgainės įrangos gedimus ne vėliau kaip per 24 val. nuo gedimo atsiradimo pradžios. Esminiai jėgainės įrangos gedimai suvokiami kaip akivaizdus generuojamos galios sumažėjimas pvz. pavienio/pavienių srovės keitiklių (inverterių) galios kritimas (lyginant su kitais jėgainėje sumontuotais keitikliais. Per 12 val. nuo sureagavimo pradžios rangovas įsipareigoja informuoti užsakovą ir pateikti detalų veiksmų planą gedimo šalinimui.
9. Tiekėjas įsipareigoja iki einamojo mėnesio 10d. pateikti Jėgainės veikimo ataskaitą už praėjusį mėnesį. Joje turi būti įvardinta jėgainės gamyba, mėnesio santykinio našumo dydis ir jo palyginimas su pasiūlyme pateiktu Jėgainės atitinkamo mėnesio santykinio našumu, techninių sistemos klaidų/pranešimų suvestinė, problemų sprendimų aprašymas, reagavimo laikai.

2 priedas

KALENDORINIS VYKDYMO GRAFIKAS

Gantt project				2020 2021			
Name				Begin date	End date	Duration	
				December	January	February	March

KONFIDENCIALU

SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS SKELBIAMŲ DERYBŲ SĄLYGOS

DĖL 170 kWp GALIOS SAULĖS JĖGAINĖS PROJEKTAVIMO, MONTAVIMO RANGOS DARBŲ, ĮRANGOS BEI 2 METŲ JĖGAINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. UAB „Trakų energija“ (toliau vadinama – perkantysis subjektas) numato įsigyti 170 kWp galios saulės šviesos energijos elektrinės įrangą bei įrengimo darbus, įskaitant jų projektavimo bei 2 metų priežiūros ir eksploataavimo paslaugas, ir kviečia dalyvauti jame bei pateikti savo paraišką bei pasiūlymą.
- 1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau vadinama – Pirkimų įstatymas) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau vadinama – Viešųjų pirkimų įstatymas).
- 1.3. Supaprastintas pirkimas vykdomas skelbiamų derybų būdu (toliau vadinama – derybos), vadovaujantis Pirkimų įstatymu, derybų sąlygomis bei kitais teisės aktais.
- 1.4. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.
- 1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Perkantysis subjektas siekia, kad vykdant pirkimo sutartis būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos, nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir Pirkimų įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.
- 1.6. Perkančiojo subjekto kontaktiniai asmenys – Nelija Griniūtė, el. p. info-te@e-energija.lt.
- 1.7. Perkantysis subjektas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau vadinama – PVM) mokėtojas.
- 1.8. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:
 - 1.8.1. skelbimas apie pirkimą;
 - 1.8.2. skelbiamų derybų sąlygos (kartu su priedais);
 - 1.8.3. dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);
 - 1.8.4. kita Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau vadinama – CVP IS) priemonėmis pateikta informacija.
- 1.9. Stebėtojai dalyvauti pirkimo komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
- 1.10. Pirkimo dokumentai, jų paaiškinimai bei patikslinimai, atsakymai į Tiekėjų klausimus skelbiami CVP IS internete adresu: <https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt> kartu su skelbimu apie pirkimą. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti Tiekėjai. Bet kokia informacija, derybų sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiojo subjekto ir Tiekėjų susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis – perkančiojo subjekto pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę Tiekėjai (pranešimus gaus tas Tiekėjo CVP IS naudotojas, kuris paspaudė „Priimti kvietimą“. Kiti Tiekėjo CVP IS naudotojai pranešimus gaus, jeigu jie Tiekėjo pasiūlymo lango meniu eilutėje „Priskirti naudotojo teises“ bus įtraukti į šį pirkimą.
- 1.11. Tiekėjai norintys dalyvauti šiame pirkime privalo jame registruotis priimdami kvietimą. Tiekėjai neužsiregistravę pirkime, negaus perkančiojo subjekto pranešimų.
- 1.12. Derybų dalyvis atsako už rūpestingą visų derybų dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant pateiktus dokumentus ir visus išleistus papildymus, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba prekių pristatymui, darbų ar paslaugų atlikimui gavimą. Jei derybų dalyvis laimi derybas, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.
- 1.13. Jei šiose derybų sąlygose, įskaitant visus jų priedus, paaiškinimus ir patikslinimus ar kitus derybų sąlygas sudarančius dokumentus, yra nuoroda į konkretų standartą, gaminį ar gamintoją ir nėra nuorodos „arba lygiavertis“, tokia nuoroda suprantama taip, lyg kartu būtų nurodyta „arba lygiavertis“.
- 1.14. Tiekėjų pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, doc ir kt.). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas, paraišką ir pasiūlymą, yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.
- 1.15. Pirkimas iš dalies finansuojamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros Klimato kaitos programos lėšomis pagal finansavimo priemonę „Esamos įrangos modernizavimas pritaikant šilumos akumuliacijai, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių

(saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį“

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Pirkimo objektas – **170 kWp (galimas +1 saulės modulio galios nuokrypis) galios saulės jėgainės projektavimo, montavimo rangos darbų bei įrangos bei 2 metų jėgainės priežiūros paslaugos pirkimas** (toliau vadinama – Darbai). Pirkimo objekto detalus aprašymas pateikiamas techninėje specifikacijoje (1 priedas).
- 2.2. Pirkimas į dalis neskirstomas. Pasiūlymai turi būti teikiami visam techninėje specifikacijoje (1 priedas) nurodytam pirkimo objekto kiekiui.
- 2.3. Maksimali pirkimo vertė - 124 000,00 Eur (vienas šimtas dvidešimt keturi tūkstančiai Eur 00 ct), neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio.
- 2.4. Perkantysis subjektas nenumato rengti susitikimų su tiekėjais dėl Pirkimo dokumentų. Perkantysis subjektas numato rengti 2 (du) susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo objekto (vietos) apžiūros. Tiekėjas, siekdamas nustatyti tikslias būtinų atlikti darbų apimtis, savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, svarbias ruošiant pasiūlymą bei vykdant darbus, savo iniciatyva gali apžiūrėti darbų vykdymo vietą 2020-10-27 nuo 10.00 val iki 12.00 val ir nuo 13.00 val. iki 15.00 val. Prieš atvykstant į apžiūrą, apie savo ketinimą atvykti tiekėjas turi pranešti Perkančiajam subjektui CVP IS priemonėmis ne vėliau nei prieš 2 darbo dienas iki nurodytos apžiūros dienos. Perkantysis subjektas CVP IS priemonėmis patvirtina tiekėjo atvykimą ir nustato darbų vykdymo vietos apžiūros laiką. Perkelti paskirtą darbų vietos apžiūros laiką leidžiama tik vieną kartą esant motyvuotam tiekėjo prašymui.
- 2.5. Perkantysis subjektas, vykdydamas pirkimo procedūrą, sudarys pirkimo sutartį ir nupirks pirkimo objektą tik gavęs jo finansinius lūkesčius atitinkančią paramą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros Klimato kaitos programos lėšomis pagal finansavimo priemonę „Esamos įrangos modernizavimas pritaikant šilumos akumuliacijai, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį“.

3. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

- 3.1. Paraiška turi būti pateikta iki **skelbimo apie pirkimą IV.2.2 punkte nurodyto termino**.
- 3.2. Pirmame derybų etape tiekėjai rengia ir pateikia paraiškas dalyvauti derybose. Paraiškos forma pateikiama derybų sąlygų 2 priede. **Kartu su paraiška turi būti pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas** (toliau vadinama – EBVPD, interneto adresas <https://ebvpd.eviesiejiirkimai.lt/espd-web/>), preliminariai patvirtinantis, kad tiekėjas ir subjektai, kurių pagėjumais jis remiasi, pagal Pirkimų įstatymo 62 straipsnį, atitinka derybų sąlygų 4.1 punkte nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, derybų sąlygų 5.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir, jeigu taikytina, reikalavimus kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams. Taip pat pateikia įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo paraišką, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo).
- 3.3. EBVPD turi pateikti visi pirkime dalyvaujantys tiekėjai.
- 3.4. EBVPD pateikiamas už kiekvieną iš šių subjektų atskirai:
 - 3.4.1. Tiekėją;
 - 3.4.2. Tiekėjų grupės narį (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
 - 3.4.3. Ūkio subjektą, jeigu Tiekėjas remiasi jo pagėjumais, kad atitiktų derybų sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus.
- 3.5. Tiekėjas paraišką, kartu su 3.2 punkte nurodytais dokumentais, pateikia tik elektroninėmis priemonėmis per CVP IS Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.
- 3.6. Paraiškos, pateiktos popierine forma arba ne perkančiojo subjekto nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmetamos kaip neatitinkančios pirkimo dokumentų reikalavimų ir nebus vertinamos.
- 3.7. Perkantysis subjektas reikalauja, kad **ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių tiekėjų atitiktų derybų sąlygų 4.1 ir 5.1 punktuose** nustatytiems reikalavimams įrodantys aktualūs dokumentai, patvirtinantys, jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, **būtų pateikti derybų sąlygų 18.6 punkte** nustatyta tvarka.
- 3.8. Tiekėjas gali pateikti tik vieną paraišką individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis. Jei Tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną paraišką arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelias paraiškas, visos tokios paraiškos atmetamos.
- 3.9. Paraiška pateikiama lietuvių kalba ir pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu.

4. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

4.1. Tiekėjo (taip pat visi Tiekėjų grupės narių, jei paraišką ir/ar pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė) ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, atžvilgiu turi nebūti šių tiekėjų pašalinimo pagrindų:

Eil. Nr.	Pašalinimo pagrindas	Dokumentai, patvirtinantys tiekėjo pašalinimo pagrindo nebuvimą
4.1.1.	Dėl: (i) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo; arba dėl (ii) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys; arba dėl (iii) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterio (bhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už šias nusikalstamas veikas: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.	Su paraiška pateikiamas tik EBVPD. Perkančiajam subjektui pareikalavus, tiekėjas pateikia: 1) Lietuvos tiekėjas – teismo, valstybės įmonės Registrų centro ar kitos kompetentingos institucijos išduotą dokumentą. Tiekėjas nurodytoms aplinkybėms įrodyti gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis; arba 2) užsienio tiekėjas – atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą; patvirtinantį, kad nėra šiame punkte nurodytų pašalinimo pagrindų. Prašomi dokumentai, patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą, turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus. <i>CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</i>
4.1.2.	Tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus, ir tiekėjas už tai nuteistas kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose.	Su paraiška pateikiamas tik EBVPD. Perkančiajam subjektui pareikalavus, tiekėjas pateikia: 1) dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu: a) jeigu tiekėjas yra fizinis ar juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje – Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą

	Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutartis ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajam subjektui reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.	dokumentą arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis; arba b) jeigu tiekėjas yra kitoje valstybėje registruotas fizinis arba juridinis asmuo – atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą*; 2) dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis: a) jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje – nereikalaujama pateikti jokių įrodančių dokumentų. Perkantysis subjektas atitinkamus duomenis apie įsipareigojimų įvykdymą patikrina „SoDra“ informacinėje sistemoje paraiškų vertinimo dieną; b) jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis; c) jeigu tiekėjas yra kitoje valstybėje registruotas fizinis arba juridinis asmuo – šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos institucijos išduotą pažymą*. Prašomi dokumentai, patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą, turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus. <i>CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</i>
4.1.3.	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkantysis subjektas dėl to turi įtikinamų duomenų.	Su paraiška pateikiamas tik EBVPD. Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.
4.1.4.	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, apibrėžtą Pirkimų įstatymo 33 str., ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė Komisijos ar perkančiojo subjekto sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų Pirkimų įstatymo nuostatoms.	Su paraiška pateikiamas tik EBVPD. Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.
4.1.5.	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta Pirkimų įstatymo 39 str. 3 ir 4 d., ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.	Su paraiška pateikiamas tik EBVPD. Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.

4.1.6.	1) Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 46 ir 47 str. nustatytiems reikalavimams, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis; arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 str., arba 2) tiekėjas ankstesnių pirkimo procedūrų, atliktų Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo ar Pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 str., dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas; arba 3) vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių pirkimo procedūrų metu tiekėjas nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos.	Su paraiška pateikiamas tik EBVPD. Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.
4.1.7.	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiojo subjekto sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiojo subjekto sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.	Su paraiška pateikiamas tik EBVPD. Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.
4.1.8.	Tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, pirkimo sutarties su perkančiuoju subjektu ar koncesijos sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame kodekse (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiojo subjekto, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatinais trūkumais. Šiuo pagrindu tiekėjas taip	Su paraiška pateikiamas tik EBVPD. Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.

	pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo sutartį, ankstesnę pirkimo sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, pirkimo sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė pirkimo sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje pirkimo sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. Perkantysis subjektas iš pirkimo procedūros pašalina tiekėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas, siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo;	
4.1.9.	Tiekėjas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.	Su paraiška pateikiamas tik EBVPD. Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.
4.1.10.	Tiekėjas neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40 ¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.	Su paraiška pateikiamas tik EBVPD. Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.

***Pastabos:**

- 1) Jei pirkimo dokumentuose yra reikalaujama, o tiekėjas negali pateikti Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų (jei analogiški klausimai keliami ir pirkimo dokumentuose), jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija ar oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos;
- 2) Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėje išduoti derybų sąlygų 4.1.1 ir 4.1.2 p. nurodytus reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699), išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).
- 3) Jeigu pateikiami užsienio kalbomis surašyti dokumentai, kartu turi būti pateikti ir šių dokumentų patvirtinti vertimai į lietuvių kalbą.

5. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI, KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA IR APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMA

5.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalavimus kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (jei taikoma):

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
----------	-----------------------------	--

5.1.1.	Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.	Tiekėjas pateikia: Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos arba Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau-VERT) išduoto atestato, leidžiančio verstis: - Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V (arba aukštesnės įtampos) eksploatavimo darbai -Elektros instaliacijos iki 1000V (arba aukštesnės)eksploatavimo darbai; -Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai; -elektros variklių ir generatorių nuo 30 kWp iki 1MW galios eksploatavimo darbai. Skaitmeninė kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys teisę verstis atitinkama veikla. Užsienio valstybės tiekėjas gali pateikti VERT prašymą išduoti atestatus patvirtintą kopiją. *Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
5.1.2.	Tiekėjas per pastaruosius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) turi būti „iki rakto“ įrengęs bent vieną ne mažesnę nei 100 kWp saulės elektrinę.	Tiekėjas pateikia: 1) Tiekėjo įmonės įvykdytų sutarčių sąrašas, kuriame turi būti nurodomi sutarčių, kuriuose buvo įdiegtos saulės elektrinės, pavadinimai, sutarčių sudarymo ir įvykdymo datos, saulės elektrinės galingumas, trumpas aprašymas, nurodant leidimo gaminti numerį (iš VERT išduotų leidimų gaminti elektros energiją registro), užsakovas. Tuo atveju, jei įrengimo darbai buvo vykdyti už Lietuvos Respublikos ribų, turi būti pateikiami kiti elektrinės užbaigimą įrodantys į lietuvių kalbą išversti dokumentai (pvz.: užsakovų patvirtinimai, leidimai ir pan.). *Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
5.1.3.	Tiekėjo paskutinių patvirtintų finansinių metų kritinio likvidumo koeficientas (tiekėjo trumpalaikio finansinio stabilumo rodiklis) yra ne mažesnis kaip 0,5. Kriterijus išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais. Jeigu trumpalaikiai įsipareigojimai lygūs 0, laikoma, kad tiekėjas atitinka nustatytą kritinio likvidumo reikalavimą.	Pateikiamas tiekėjo paskutinių patvirtintų finansinių metų balansas arba šalies, kurioje registruotas Tiekėjas, atitinkamas dokumentas ir atitinkamo koeficiento skaičiavimai. *Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
5.1.4.	Tiekėjas turi pasiūlyti: Elektrotechninės dalies projekto parengimui ne mažiau kaip 1 (vieną) neypatingojo ar ypatingojo statinio projekto dalies vadovą (statiniai: negyvenamieji pastatai (administracinės paskirties pastatai, garažų paskirties pastatai, gamybos, pramonės paskirties pastatai, sandėliavimo paskirties pastatai, pagalbinio ūkio paskirties pastatai, kitos paskirties pastatai), kitos paskirties inžineriniai statiniai – atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios gamybos statiniai (saulės šviesos energijos elektrinės), projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V ar aukštesnės įtampos); procesų valdymo ir	Tiekėjas pateikia: specialistams VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotus atestatus arba užsienio valstybės institucijų išduotus ir analogišką kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus bei VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro pažymą dėl užsienio valstybės institucijų išduotą kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pripažinimo Lietuvos Respublikoje. Jei siūlomi specialistai (darbuotojai) nesusiję su Tiekėju darbo sutartimis, pateikiama Tiekėjo deklaracija, kad nurodyti specialistai sutarties vykdymo metu bus prieinami Tiekėjui ir vykdys perkančiajam subjektui siūlomas paslaugas bei pateikiami rašytiniai juridinio ar fizinio asmens įsipareigojimai teikti šias paslaugas.

	automatizacijos sistemų įrengimo; elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis.	<i>*Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.</i>
5.1.5.	Tiekėjas turi pasiūlyti: Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 1 (vieną) neypatingo ar ypatingo statinio specialiujų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiujų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: elektros (iki 1000V ar aukštesnės įtamos); susisiekimo komunikacijos; kiti statiniai. Darbo sritis: elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.	Tiekėjas pateikia: specialistams VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotus atestatus arba užsienio valstybės institucijų išduotus ir analogišką kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus bei VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro pažymą dėl užsienio valstybės institucijų išduotą kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pripažinimo Lietuvos Respublikoje. Jei siūlomi specialistai (darbuotojai) nesusiję su Tiekėjo darbo sutartimis, pateikiama Tiekėjo deklaracija, kad nurodyti specialistai sutarties vykdymo metu bus prieinami Teikėjui ir vykdys perkančiajam subjektui siūlomas paslaugas bei pateikiami rašytiniai juridinio ar fizinio asmens įsipareigojimai teikti šias paslaugas. <i>*Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.</i>
5.1.6.	Tiekėjas yra įdiegęs: 1) kokybės vadybos sistemą (pagal ISO 9001 arba lygiavertį standartą) arba taiko kitas (lygiavertes) tiekėjo patvirtintas kokybės vadybos sistemos priemones su pirkimo objektu susijusioje srityje (pvz.: rangos darbų (montavimo), projektavimo, komponentų gamybos ir/arba tiekimo, komplektavimo arba lygiavertėje veikloje); 2) aplinkos apsaugos vadybos sistemą (pagal ISO 14001 arba lygiavertį standartą) arba taiko kitas (lygiavertes) tiekėjo patvirtintas aplinkos apsaugos vadybos sistemos priemones su pirkimo objektu susijusioje srityje (pvz.: rangos darbų (montavimo), projektavimo, komponentų gamybos ir/arba tiekimo, komplektavimo arba lygiavertėje veikloje).	Tiekėjas pateikia: Vadybos sistemos sertifikatai ir (arba) kitų lygiaverčių vadybos užtikrinimo priemonių įsidiegimą patvirtinančių dokumentų kopijos ir informacija (pvz. Tiekėjo įsidiegtų kokybės vadybos priemonių ir aplinkos apsaugos vadybos standartus ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 tikslus, reikalavimus ir priemones nurodytoms įmonės veikloms aprašymas, kiti tiekėjo sertifikatai ar dokumentai patvirtinantys lygiaverčių vadybos sistemų įregistravimą (įsidiegimą) ar lygiaverčių vadybos priemonių taikymą). <i>*Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.</i>

6. RĖMIMASIS KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS IR SUBTIEKĖJŲ PASITELKIMAS

6.1. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytą reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu, ar finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokius reikalavimus kelia perkantysis subjektas), neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį.

6.2. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir (arba) profesinės patirties (jeigu tokius reikalavimus kelia perkantysis subjektas) **tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, atliks darbus, tieks prekes, kuriems reikia jų turimų pajėgumų.**

6.3. Kai Tiekėjas, siekdamas atitikti Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo perkančiajam subjektui paraiškoje ir pasiūlyme įrodyti, kad per visą kvalifikacijos vertinimo sistemos galiojimo laikotarpį ar vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, išteklių jam bus prieinami. Tokiomis įrodinėjimo priemonėmis gali būti ketinimų susitarimo protokolai, sutartis ar preliminarai sutartis su ūkio subjektu ir pan. Kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais Tiekėjas remiasi siekdamas atitikti ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokie nustatyti), turi patvirtinti ir tai, kad jis sutinka prisiimti ir prisiima solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą.

6.4. Tiekėjas privalo nurodyti:

- 6.4.1. paraiškoje: ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, kad atitiktų nustatytą reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu, nustatytus finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus, ar techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokius reikalavimus kelia perkantysis subjektas), ir pateikti derybų sąlygų 6.3 punkte nurodytus įrodymus dėl šių ūkio subjektų išteklių prieinamumo.
- 6.4.2. pasiūlyme: kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekejus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti. T. y. Tiekėjas pasiūlyme neprivalo nurodyti, kokius subtiekejus pasitelks pirkimo sutarties vykdymui ir šią informaciją galės nurodyti vėliau, jei bus nustatytas laimėtoju ir su juo bus sudaryta pirkimo sutartis.
- 6.5. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradeda vykdyti, Tiekėjas privalės perkančiajam subjektui pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, pateikti šių subtiekejų Deklaracijas bei, jeigu reikalaujama, dokumentus, patvirtinančius, kad šie subtiekejai turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą ir reikalingą kvalifikaciją.
- 6.6. Jeigu pasiūlyme (paraiškoje) nurodytas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, netenkina jam keliamų reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną iš šiose derybų sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų, jis per perkančiojo subjekto nustatytą terminą privalo būti pakeistas reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.
- 6.7. Perkantysis subjektas neriboja Tiekėjų galimybės esminių užduočių atlikimui pasitelkti subtiekejus ir (arba) Tiekėjų grupės narius.
- 6.8. Pagrindiniai darbai, kuriuos privalės atlikti tiekėjas tuo atveju, jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdyti bus pasitelkiami subtiekejai: Fotovoltinių modulių tiekimas.

7. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIME

- 7.1. Jei bendrą paraišką ir pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių derybų sąlygų 4.1 punkte nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių derybų sąlygų 5.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikytina) ir reikalavimus kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (jei taikytina), turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
- 7.2. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji privalo pateikti jungtinės veiklos sutartį (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje). Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti grupės sudėtis, kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiuoju subjektu sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. Sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajam subjektui nevykdymą. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris grupės narys atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkantysis subjektas turėtų bendrauti paraiškos ar pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais, teikti su paraiškos ar pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, o Tiekėjui laimėjus pirkimą – Tiekėjų grupės vardu pasirašyti pirkimo sutartį su perkančiuoju subjektu ir kt.). Taip pat sutartyje turi būti nustatyta, kad Tiekėjai gali pakeisti grupės narį, įgaliotą tvarkyti bendrus reikalus, susijusius su šiuo pirkimu, tik gavę išankstinį perkančiojo subjekto sutikimą.
- 7.3. Perkantysis subjektas nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajam subjektui pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
- 7.4. Tiekėjas, dalyvaujantis ūkio subjektų grupėje, teikiančioje bendrą paraišką, negali teikti paraiškos individualiai ar kitoje ūkio subjektų grupėje. Visos tokios paraiškos bus atmestos.

8. PARAŠKŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

- 8.1. Pradinis susipažinimas su iki nustatyto paraiškų pateikimo termino pateiktomis Tiekėjų paraiškomis vyks Pirkimų komisijos (toliau vadinama – Komisija) posėdyje, kurio pradžia bus tą pačią dieną, kai pasibaigs derybų sąlygų 3.1 punkte nurodytas paraiškų pateikimo terminas.
- 8.2. Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktomis paraiškomis, atliekamos paraiškų nagrinėjimo, vertinimo procedūros.
- 8.3. Deryboms pateiktas paraiškas nagrinėja ir vertina Komisija. Paraiškos nagrinėjamos ir vertinamos konfidencialiai, nedalyvaujant paraiškas pateikusių Tiekėjų atstovams.
- 8.4. Tiekėjo pateikta paraiška atmetama ir Tiekėjas pašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu yra bent viena šių sąlygų:
- 8.4.1. Tiekėjas atitinka bent vieną pašalinimo pagrindą, kuris nustatytas derybų sąlygose;
- 8.4.2. Tiekėjas neatitinka bent vieno kvalifikacijos reikalavimo arba, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, kurie nustatyti derybų sąlygose;
- 8.4.3. Tiekėjas, padėjęs perkančiajam subjektui pasirengti pirkimui, raštu nepagrindžia, kad jų išankstinės konsultacijos negalėjo pažeisti konkurencijos;
- 8.4.4. paraiška buvo pateikta ne per CVP IS sistemą;

- 8.4.5. jei Tiekėjo pateikto dokumento vertimas neatitinka dokumento originalo turinio;
8.4.6. Tiekėjas nusišė informaciją arba jis pateikė melagingą informaciją apie nustatytų reikalavimų atitikimą, kurią perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis;
8.4.7. kitais Pirkimų įstatyme ir šiose derybų sąlygose nustatytais pagrindais;
8.4.8. paraiška pateikta ne lietuvių kalba.
- 8.5. Paraiška laikoma netinkama, kurią pateikęs Tiekėjas atitinka perkančiojo subjekto derybų sąlygose nustatytą Tiekėjo pašalinimo pagrindą arba neatitinka minėtuose dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, arba, jeigu taikytina, neatitinka kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams.
- 8.6. Jeigu Tiekėjas neatitinka reikalavimų, nustatytų pagal derybų sąlygų 4.1.1 ir 4.1.3-4.1.10 punktus, Perkantysis subjektas jo nepašalina iš pirkimo procedūros, kai yra abi šios sąlygos kartu:
- 8.6.1. Tiekėjas pateikė perkančiajam subjektui informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:
8.6.1.1. savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl derybų sąlygų 4.1.1 ir 4.1.3-4.1.10 punktuose nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo, jeigu taikytina;
8.6.1.2. bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių iširti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;
8.6.1.3. ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai.
- 8.6.2. Perkantysis subjektas, įvertinęs Tiekėjo informaciją, pateiktą pagal derybų sąlygų 8.6.1 punktą, ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi Tiekėjas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Perkantysis subjektas pateikia Tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo derybų sąlygų 8.6.1 punkte nurodytos tiekėjo informacijos gavimo.
- 8.7. Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti Tiekėjų pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų atitiktį keliamiems kvalifikacijos reikalavimams dokumentus, patvirtinančius jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
- 8.8. Jeigu Tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie savo atitiktį derybų sąlygose nustatytiems reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkantysis subjektas privalo nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti Tiekėjo šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą.
- 8.9. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, Tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką, jungtinės veiklos sutartis ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina.
- 8.10. Dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turės teisę tik tie Tiekėjai, kurių paraiškos nebus atmestos.

9. KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMUS

- 9.1. Patikrinęs paraiškas, antrame derybų etape perkantysis subjektas kviečia pateikti pasiūlymus visus Tiekėjus, kurie atitiko reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimus ir, jeigu taikytina, reikalavimus kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, išdėstytus derybų sąlygų 4 ir 5 punktuose bei kurių paraiškos atitiko derybų sąlygose keliamus reikalavimus.
- 9.2. Kvietimai Tiekėjams pateikti pasiūlymus vienu metu bus išsiųsti per CVP IS.
- 9.3. Tiekėjams, kurie nėra kviečiami pateikti pasiūlymų, perkantysis subjektas apie tai praneša per CVP IS.
- 9.4. Perkantysis subjektas negali kviesti dalyvauti derybose kitų, paraiškų nepateikusių Tiekėjų arba Tiekėjų, kurie neatitinka derybų sąlygų 4 ir 5 punktuose nurodytų reikalavimų.

10. DERYBŲ SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI

- 10.1. Tiekėjas per CVP IS gali prašyti, kad perkantysis subjektas paaiškintų pirkimo dokumentus. Perkantysis subjektas atsakys į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą, gautą per CVP IS, paaiškinti derybų sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 6 dienas iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.
- 10.2. Perkantysis subjektas į gautą prašymą paaiškinti sąlygas atsako per CVP IS ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Perkantysis subjektas, paskelbdamas derybų sąlygų paaiškinimus, nenurodo iš ko gautas prašymas pateikti paaiškinimą.
- 10.3. Nesibaigus paraiškų pateikimo terminui, perkantysis subjektas savo iniciatyva turi teisę paaiškinti (patikslinti) derybų sąlygas CVP IS priemonėmis. Tokius paaiškinimus (patikslinimus) perkantysis subjektas paskelbia CVP IS ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta

informacija, perkantysis subjektas atitinkamai patikslina skelbimą ir, prireikus, pratęsia paraiškų ar pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį Tiekėjai, rengdami paraiškas ar pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į paaiškinimus (patikslinimus).

10.4. Perkantysis subjektas turi teisę nukelti paraiškų ar pasiūlymų pateikimo terminus.

10.5. Perkantysis subjektas ir Tiekėjai susirašinėja lietuvių kalba CVP IS priemonėmis.

10.6. Perkantysis subjektas privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminus, kad visi pirkime norintys dalyvauti Tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija, šiais atvejais:

10.6.1. jeigu dėl kokių nors priežasčių papildoma su pirkimo dokumentais susijusi informacija būtų pateikiama likus mažiau kaip 4 dienoms iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nors jų buvo paprašyta laiku;

10.6.2. jeigu buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų.

10.7. Perkantysis subjektas, pratęsdamas paraiškų ar pasiūlymų pateikimo terminą 10.6 punkte nurodytais atvejais, privalo atsižvelgti į informacijos ir pirkimo dokumentų pakeitimų svarbą. Jeigu papildomos informacijos nebuvo paprašyta laiku arba ji neturi esminės įtakos pasiūlymų parengimui, perkantysis subjektas pasiūlymų pateikimo termino gali nepratęsti.

11. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

11.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis. Jei Tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

11.2. Tiekėjas pasiūlymą pateikia tik elektroninėmis priemonėmis per CVP IS Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiojo subjekto nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų ir nebus vertinami.

11.3. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas sutinka su šiomis derybų sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

11.4. Šis pirkimas neskaidomas į atskiras dalis. Tiekėjams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

11.5. Kartu su pasiūlymu pateikiamas (jei reikalaujama derybų sąlygų 13 skyriuje) pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas, atitinkantis derybų sąlygų 13 skyriaus reikalavimus.

11.6. Pasiūlyme Tiekėjas privalo pateikti visų pirkimo aprašyme nurodytų Darbų kainas ir kiekius. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu pasiūlyme pateikti ne visų pirkimo sąlygose nurodytų Darbų kiekiai bei kainos. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti pilną išpildomąją techninę vizualizaciją su pasirinktos įrangos pagrindu. Pasiūlyme pateikta įranga turi būti maksimaliai adaptuota perkančiojo subjekto poreikiams ir pastatų konstrukcijų diktuojamiems parametrams. Įranga turi būti sumontuota taip, kad būtų lengvai prieinama, jos aptarnavimas ir priežiūra turi būti nesudėtinga.

11.7. Pasiūlymuose nurodomos kainos pateikiamos eurais, turi būti išreikštos ir apskaičiuotos taip, kaip nurodyta derybų sąlygų 3b priedo formoje. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą derybų sąlygų 3a ir 3b priede nurodytą kiekį ir apimtį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į Darbų kainą įeina visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos. PVM turi būti nurodomas atskirai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

11.8. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti lietuvių kalba pagal šių derybų sąlygų 3a ir 3b prieduose pateiktą formą bei pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, pridėdant reikalaujamus dokumentus, pateikiant reikalaujamą informaciją.

11.9. Jeigu siūlomi Darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, Tiekėjas savo pasiūlyme gali bet kokiomis perkančiajam subjektui tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

11.10. Tiekėjas turi nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai jis ketina pasitelkti subteikėjus ir kokius subteikėjus (subteikėjus), kuriuos jis ketina pasitelkti sutarčiai vykdyti (jeigu jie yra žinomi).

11.11. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei **3 mėnesius** nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

11.12. Tiekėjo pasirašytas pasiūlymas turi būti pateiktas per CVP IS iki kvietime pateikti pasiūlymus nurodyto laiko. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti Tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo).

11.13. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba, turi būti pateiktas Tiekėjo patvirtintas vertimas į reikalaujamą kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas Tiekėjo parašu ir antspaudu (jei turi).

11.14. Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkantysis subjektas praneša per CVP IS visiems pakviestiems pateikti pasiūlymus Tiekėjams.

11.15. Perkantysis subjektas neatsako už sutrikimus CVP IS ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių Tiekėjai pasiūlymų negalėjo pateikti.

11.16. Kiekvienas pasiūlymą pateikęs Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkantysis subjektas jį gauna per CVP IS iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pasibaigus šiam terminui pasiūlymas negali būti nei keičiamas, nei atšaukiamas.

11.17. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Perkantysis subjektas, pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti Tiekėjo pateiktos informacijos, kurią Tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti Tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

12. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

12.1. Tiekėjas elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pirminį/galutinį pasiūlymą gali užšifruoti.

12.2. Tiekėjas užšifravęs pirminį/galutinį pasiūlymą, slaptažodį, su kuriuo perkantysis subjektas galės iššifruoti Tiekėjo pateiktą užšifruotą pirminį/galutinį pasiūlymą, CVP IS priemonėmis turi pateikti per 45 min. nuo pirminio/galutinio pasiūlymo termino pabaigos.

12.3. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

12.3.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, naudodamasis CVP IS priemonėmis, pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip Tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje <http://vpt.lrv.lt>;

12.3.2. iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkantysis subjektas galės iššifruoti pateiktą į pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai Tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, Tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Perkančiojo subjekto oficialiu elektroniniu paštu arba raštu. Tokiu atveju Tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiuoju subjektu oficialiu jo telefonu ir (arba) kitais būdais);

12.3.3. iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios Tiekėjui nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasis perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti pasiūlymo, Tiekėjo pirminis pasiūlymas (įskaitant derybų metu atliktus patikslinimus ir (ar) papildymus, kurie užfiksuoti derybų protokole) vertinamas kaip galutinis pasiūlymas (jeigu Tiekėjas užšifravo tik galutinio pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, kiti galutiniame pasiūlyme pateikti dokumentai yra vertinami).

12.4. Tiekėjas pateikti slaptažodį ne CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali tik tuo atveju, jeigu buvo užfiksuotos techninės problemos, neveikia CVP IS susirašinėjimo funkcija, neatsidaro pasiūlymų pateikimo langas, ar kitas būtinų funkcijų sutrikimas ir informacija apie CVP IS sutrikimą yra paskelbta Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje (<http://vpt.lrv.lt>).

13. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

13.1. Tiekėjas, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į AB Swedbank A.s. LT85 7300 0100 0256 5825 3.000,00 (trys tūkstančiai) EUR užstatą (pateikiamas mokėjimo atlikimą patvirtinantis dokumentas – mokėjimo kvito originalas arba mokėjimo nurodymo kopija) arba pateikti 3.000,00 (trys tūkstančiai) EUR banko garantiją arba draudimo laidavimo raštą (kartu su poliso originalu).

13.2. Banko garantijai keliami šie reikalavimai:

13.2.1. pateiktoje garantijoje turi būti nurodytas jos galiojimo terminas. Garantija turi galioti ne trumpiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

13.2.2. garantiją suteikęs bankas ar draudimo bendrovė privalo per 7 darbo dienas sumokėti perkančiajam subjektui garantijoje nurodytą pinigų sumą, gavęs perkančiojo subjekto pirmą rašytinį reikalavimą nereikalaudamas, kad perkantysis subjektas savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad perkantysis subjektas pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos žemiau nurodytų sąlygų, įvardindama šią sąlygą:

13.3. Tiekėjas netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

13.3.1. Tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimtys), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas nėra pasibaigęs;

13.3.2. laimėjęs pirkimą Tiekėjas atsisako pasirašyti sutartį pagal pirkimo dokumentuose pateiktą sutarties projektą. Jei Garantijos gavėjo nurodytu laiku jis neatvyksta pasirašyti sutarties, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį;

13.3.3. laimėjęs pirkimą tiekėjas nepateikia sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis (jeigu prašoma).

13.4. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas tiekėjui grąžinamas esant bent vienai iš šių sąlygų:

13.4.1. pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;

13.4.2. įsigalioja pirkimo sutartis;

13.4.3. nutraukiamos pirkimo procedūros.

13.5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, jeigu jis buvo pervestas į perkančiojo subjekto banko sąskaitą, grąžinamas per 30 kalendorinių dienų po sutarties su laimėjusiu Tiekėju pasirašymo dienos arba po pirkimo procedūrų pasibaigimo, gavus rašytinį Tiekėjo prašymą.

14. VOKŲ SU PIRMINIAIS PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS

14.1. Su CVP IS priemonėmis pateiktais Tiekėjų pasiūlymais susipažinimas (toliau – Elektroninių vokų atplėšimo procedūra) vyks elektroniniu būdu (data ir laikas (Lietuvos laiku) nurodomas kvietime pateikti pasiūlymus) uždarame Komisijos posėdyje. Į elektroninių vokų atplėšimo procedūrą Tiekėjai nekviečiami.

14.2. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma žodžiais nurodyta kaina.

15. PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

15.1. Tiekėjų pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Komisija. Komisija gali pasikviesti ekspertus. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant paraiškas ir/ar pasiūlymus pateikusių Tiekėjų atstovams. **Komisija nagrinėja, ar pirminis pasiūlymas atitinka skelbime apie pirkimą ir derybų sąlygose nustatytus reikalavimus, sąlygas ir kriterijus.**

15.2. Jeigu tiekėjas pateikė netikslūs, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie savo atitiktą pirkimo dokumentų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkantysis subjektas privalo nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protinę terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, Tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti pasiūlymą, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti Tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis derybų sąlygų 15.3 punktu.

15.3. Perkantysis subjektas gali prašyti Tiekėjų patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau jis negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti galutinio pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkantysis subjektas, vertindamas pasiūlymus radęs pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti Tiekėjų per jo nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

15.4. Pirminių pasiūlymų atmetimo priežastys:

15.4.1. jei Tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus;

15.4.2. pasiūlymas pateiktas popierine forma arba ne perkančiojo subjekto nurodytomis CVP IS elektroninėmis priemonėmis;

15.4.3. jei Tiekėjas pateikia alternatyvų (-ius) pasiūlymą (-us);

15.4.4. jeigu pasiūlyme nepateikti visų pirkimo sąlygose nurodytų prekių, paslaugų ar darbų kiekiai ar jų kainos;

15.4.5. jeigu pasiūlymą pateikęs Tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą nepatikslo, nepapildė, nepaaiškino trūkstamos informacijos ar nepateikė Tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento, atitinkančio derybų sąlygų 13 skyriaus reikalavimus (jei reikalaujama pasiūlymo užtikrinimo) ar kitų dokumentų.

- 15.4.6. Tiekėjas nusiųpė informaciją arba jis pateikė melagingą informaciją apie nustatytų reikalavimų atitikimą, kurią perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
- 15.4.7. Tiekėjo pateiktas pasiūlymas neatitiko techninės specifikacijos reikalavimų;
- 15.4.8. nustatyti kiti Pirkimų įstatyme ir šiose derybų sąlygose numatyti Tiekėjo pašalinimo ar pirminio pasiūlymo atmetimo pagrindai.
- 15.5. Perkantysis subjektas gali nevertinti viso Tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinęs jo dalį nustato, kad pasiūlymas, vadovaujantis Pirkimų įstatymo reikalavimais, turi būti atmetamas.

16. DERYBOS SU ATRINKTAIS TIEKĖJ AIS

- 16.1. Perkantysis subjektas per CVP IS kviečia derėtis visus Tiekėjus, kurių pirminiai pasiūlymai nebuvo atmesti dėl derybų sąlygų 15.4 ir 15.5 punktuose nurodytų priežasčių.
- 16.2. Kvietimuose nurodomas tikslus derybų laikas, derybų vieta, ir esant būtinumui, gali būti pateikiami klausimai dėl Tiekėjo pasiūlymo turinio, į kuriuos Tiekėjas derybų metu turės atsakyti. Perkantysis subjektas turi teisę derybas vykdyti ir telekonferencijos ar kitu nuotoliniu būdu, apie tai ir tikslus prisijungimo prie derybų būdus bei tvarką iš anksto informuodamas į derybas pakviestus tiekėjus.
- 16.3. Perkantysis subjektas veda derybas su kiekvienu Tiekėju atskirai ta tvarka, kuria pateikti pirminiai pasiūlymai užregistruoti CVP IS.
- 16.4. Komisija turi teisę derėtis su Tiekėju dėl pasiūlymo kainos, charakteristikų ir kitų pasiūlymo sąlygų, išskyrus derybų sąlygų 16.6 punkte numatytas išimtis.
- 16.5. Derybų procedūrų metu perkantysis subjektas turi laikytis šių sąlygų:
- 16.5.1. tretiesiems asmenims neatskleisti jokios iš Tiekėjo gautos informacijos be Tiekėjo sutikimo, kuriame būtų nurodyta, kokią informaciją leidžiama atskleisti;
- 16.5.2. visiems Tiekėjams taikyti vienodus reikalavimus, suteikti vienodas galimybes ir pateikti vienodą informaciją; teikdamas informaciją perkantysis subjektas neturi diskriminuoti Tiekėjų;
- 16.5.3. visus Tiekėjus, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti pagal Pirkimų įstatymo 75 straipsnio 4 dalį, raštu informuoti apie techninių specifikacijų ar kitų pirkimo dokumentų pakeitimus. Atsižvelgdamas į pirkimo dokumentų pakeitimus, perkantysis subjektas nustato pakankamą terminą Tiekėjams pakeisti pateiktus pasiūlymus;
- 16.5.4. derybas vesti vadovaujantis Pirkimų įstatymo 34 straipsnyje nustatytais reikalavimais. Tuo atveju, kai surašomas derybų protokolas, jį pasirašo Komisijos pirmininkas ir dalyvio, su kuriuo derėtasi, įgaliotasis atstovas.
- 16.6. Negalima derėtis dėl derybų sąlygose nustatytų minimalių reikalavimų, pasiūlymo vertinimo kriterijų ir tvarkos, pirkimo sutarties sąlygų paskelbtų derybų sąlygose.
- 16.7. Jeigu Tiekėjas neatvyksta į derybas ir (arba) nepateikia galutinio pasiūlymo CVP IS priemonėmis, jo pirminis pasiūlymas bus vertinamas kaip galutinis. Komisija tikrins Tiekėjų galutinių pasiūlymų atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams
- 16.8. Derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra bent vienas Tiekėjas, kurio pirminis pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka perkančiojo subjekto reikalavimus.
- 16.9. Galutinius pasiūlymus Tiekėjai turi pateikti per perkančiojo subjekto nustatytą terminą. Galutiniai pasiūlymai turi atitikti derybų rezultatus. Tiekėjas pateikdamas galutinį pasiūlymą gali gerinti derybose suderėtas sąlygas (sumažinti suderėtą kainą ir pan.).

17. VOKŲ SU GALUTINIAIS PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS

- 17.1. Su CVP IS priemonėmis pateiktais Tiekėjų galutiniais pasiūlymais susipažinimas vyks elektroniniu būdu (data ir laikas (Lietuvos laiku) nurodomas kvietime pateikti pasiūlymus ir/ar derybų protokole) Komisijos posėdyje adresu: UAB „Trakų energija“, Maironio g. 7-2, Trakai. Pradinis susipažinimas su Tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis prilyginamas vokų atplėšimui.
- 17.2. Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

18. SPRENDIMAS DĖL DERYBAS LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO IR SUTARTIES SUDARYMO

- 18.1. Tiekėjų pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Komisija. Komisija galipakviesti ekspertus. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant paraiškas ir/ar pasiūlymus pateikusių Tiekėjų atstovams. Komisija nagrinėja, ar:
- 18.1.1. galutinis (-iai) pasiūlymas (-ai) atitinka skelbime apie pirkimą ir derybų sąlygose nustatytus reikalavimus, sąlygas ir kriterijus;
- 18.1.2. galutiniuose pasiūlymuose nurodyta kaina nėra per didelė ir perkančiajam subjektui nepriimtina. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiojo subjekto pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu

ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina ir perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose nėra nurodęs pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti;

18.1.3. galutiniuose pasiūlymuose nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.

18.2. Įvertinęs pateiktų galutinių pasiūlymų atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, perkantysis subjektas raštu per nustatytą protingą terminą reikalauja, kad Tiekėjai pagrįstų galutiniuose pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainą, jeigu jos atrodo neįprastai mažos (Tiekėjo, kuris iki perkančiojo subjekto nustatyto termino neatsiunčia pagrindimo, pasiūlymas atmetamas). Galutiniame pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina laikomi neįprastai mažais, jeigu atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

18.2.1. kaina yra 30 (trisdešimt) ir daugiau procentų mažesnė už visų Tiekėjų, kurių galutiniai pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį;

18.2.2. Tiekėjo galutiniame pasiūlyme nurodyti pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kaina perkančiojo subjekto vertinimu gali būti nepakankama pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui.

18.3. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal **ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų**.

18.3.1. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų lyginamasis svoris nustatomas kainos lyginamojo svorio (X) ir kitų kriterijų lyginamųjų svorių (Y), išreikštų balų intervalų viršutinių ribų suma. Atsižvelgiant į tai, kad perkamos projektavimo paslaugos ir prekė – saulės fotoelektrinės įranga (įskaitant projektavimo, montavimo ir jėgainės pridavimo darbus) – turi dirbti efektyviai, įranga turi būti nauja (nenaudota), kokybiška ir ilgaamžė, kainos lyginamasis svoris sudaro 60 balų, kur maksimalų 60 balų kiekį gauna mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas. Pasiūlymo kainos balai apskaičiuojami, mažiausios pasiūlytos kainos (Xmin) ir vertinamo Pasiūlymo kainos (Xp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (60). Prioritetas teikiamas įrangos patikimumui, efektyvumui ir ilgaamžiškumui bei jos pasirinkimo ir sumontavimo pagrįstumui, siekiant gauti maksimalų galimą elektros gamybos efektą. Maksimalus galimas balų skaičius 100.

Galutiniai pasiūlymai bus vertinami pagal šiuos žemiau nurodytus vertinimo kriterijus:

$$X + Y_A + Y_B + Y_C + Y_D = 100$$

1 lentelė

Vertinimo kriterijai		Funkcinio parametro lyginamasis svoris	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
I. Kaina		$X = 60$	
II. Fotovoltinių modulių efektyvumo parametrai:		$Y_A = Y_1 + Y_2 + Y_3$ Maksimalus $Y_A = 6$	
1.	Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia	$L1 = \text{mažiau arba lygu } 90\%$ $L1 = \text{daugiau nei } 90\%$	$Y1=0$ $Y1=2$
2.	Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia	$L2 = \text{mažiau arba lygu } 80\%$ $L2 = \text{daugiau nei } 80\%$	$Y2=0$ $Y2=2$
3.	Fotoelektrinių modulių gamintojo garantija	$L3 = \text{mažiau nei } 10 \text{ metų}$ $L3 = \text{lygu arba daugiau nei } 10 \text{ metų}$	$Y3=0$ $Y3=2$
III. Inverterių kokybiniai parametrai:		$Y_B = Y_4 + Y_5$ Maksimalus $Y_B = 16$	
4.	Inverterių gamintojo garantija	$L4 = \text{mažiau arba lygu } 5 \text{ metai}$ $L4 = \text{daugiau nei } 5 \text{ metai, ir mažiau arba lygu } 10 \text{ metų}$ $L4 = \text{daugiau nei } 10 \text{ metų, mažiau ir lygu } 15 \text{ metų}$ $L4 = \text{daugiau nei } 15 \text{ metų, mažiau ir lygu } 20 \text{ metų}$ $L4 = \text{daugiau nei } 20 \text{ metų}$	$Y4=0$ $Y4=2$ $Y4=10$ $Y4=12$ $Y4=14$

Vertinimo kriterijai		Funkcinio parametro lyginamasis svoris	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
5.	Inverterių efektyvumas (EURO/DEC)	L5 = ne mažiau arba lygu 97% L5 = daugiau nei 97 %	Y5=0 Y5=2
IV. Montavimo sistemos parametrai:		Y _C = Y ₆ Maksimalus Y _C = 3	
6.	Montavimo sistemos garantija	L6 = mažiau arba lygu 10 metų L6 = daugiau nei 10 metų	Y6=0 Y6=3
V. Elektrinės gamybos efektyvumas.		Y _D = Y ₇ + Y ₈ + Y ₉ Maksimalus Y _D = 15	
7.	Saulės elektrinės metinės elektros energijos gamybos paskaičiavimo (kWh; **atsižvelgiant į 18.3.1.4.. punktą pateiktas prielaidas.) įvertinus: 3D šešėliavimą (įvertinant visus šešėlius ant modulių galinčius mesti objektus), stogų nuolydžius, ir planuonumą konstruktyvo tipą bei orientaciją (kiekvienam iš trijų stogų atskirai). Taip pat pateikiami kas mėnesiniai ir bendri visų metų elektrinės gamybos rodikliai bei metinis elektrinės našumo koeficientas (performance ratio), kurį tiekėjas turės užtikrinti.	L7 – Nepateikta L7 – Pateikta	Y7=0 Y7=5
8.	Saulės jėgainės teorinis santykinis našumas (SN), apskaičiuojamas pagal žemiau nurodytą formulę: $SN = (Mp / (Ma \times P)) \times 100$.	L8 = mažiau arba lygu 80% L8 = daugiau nei 80%	Y8=0 Y8=5
9.	Montavimo sistemos konstrukcijų išdėstymo ant stogų ir balasto planai su paskaičiavimas bei detalizuotais konstrukciniais mazgais. *Maksimali leistina bendra jėgainės sukuriamą apkrova stogui (įskaitant balastą) – 35 kg/m ² . Pastaba: pateikus pasiūlymą su didesne nei 35 kg/m ² jėgainės sukuriamą apkrova, tiekėjo paraiška bus atmetama.	L9 – Nepateikta L9 – Pateikta	Y9=0 Y9=5

18.3.1.1. *Saulės jėgainės teorinis santykinis našumas (SN) procentine išraiška, apskaičiuojamas pagal formulę:

$$SN = \frac{\text{Prognozuojama gamyba}^1 (kWh)}{\text{Teorinė apšvita}^2 \left(\frac{kWh}{m^2} \right) \times \text{modulių galia}^3 (kWp)} \times 100$$

- (1) planuojamos pagaminti energijos kiekis (Mp) (kWh) per metus, kurį Tiekėjas apskaičiuoja ir deklaruoja individualiai, pateikdamas naudojamos programinės įrangos skaičiavimo ir nuostolių ataskaitą;
- (2) vidutinis metinis saulės apšvietos intensyvumas į pasvirusių modulių paviršiaus plokštumą (Ma) (angl. Global incident in coll. Plane), $\leq 1160 \text{ kWh/m}^2/\text{metus}$, remiantus meteorologine duomenų baze „PVGIS“;
- (3) planuojama instaliuoti elektrinės modulių galia (P) (kWp).

18.3.1.2. Visi skaičiavimai formulėje atliekami pagal Standard conditions (STC) testavimo metodika 1000 W/m², 25°C.

18.3.1.3. Jėgainės eksploatavimo metu Pirkėjas turės teisę vertinti, ar Tiekėjo deklaruotas santykinio našumo rodiklis atitinka faktinį. Patikra vykdoma po pirmų ir antrų jėgainės eksploatavimo metų. Nustačius, kad faktinis santykis našumas SN yra mažesnis nei kad Rangovo deklaruota iki sutarties pasirašymo, teikiant

pasiūlymą, tai Pirkėjas įgis teisę į su tuo susijusių nuostolių atlyginimą. Tiekėjas pateiks kliento naudai vienašalę 5 % Prekės vertės banko ar draudimo bendrovės išduotą garantiją (iki pirmo pareikalavimo), kurią klientas galės panaudoti po pirmų ir antrų elektrinės eksploatavimo metų atlikus elektrinės SN vertinimą ir Tiekėjui nepasiekus deklaruoto elektrinės santykinio metinio našumo rodiklio. Tiekėjui nepasiekus deklaruoto elektrinės santykinio našumo rodiklio ir Klientui įgijus teisę pasinaudoti Tiekėjo išduota garantija, Klientui tai padarius, Tiekėjas įsipareigoja atstatyti panaudotos garantijos sumos lygį iki pradinės 5 % Prekės vertės. Nustatinėjant faktinį santykinį našumą yra leidžiamas iki 1 proc. dydžio nuokrypis, skirtas pateisinti galimus jėgainės veiklos trikdžius, įtakosiančius SN skaičiavimą.

18.3.1.4. **Saulės fotoelektrinės montavimo projektinių sprendinių pagrįstumas ir priimtumas nustatomas pateikus šiuos skaičiavimus:

1) Metinės elektros energijos gamybos kWh paskaičiavimus įvertinus: 3D šešėliavimą, atstumus ir modulių orientaciją. Turi būti pateikta skaičiavimo ataskaita, atlikta *PVSYST* arba analogiška programine įranga, skirta saulės elektrinių energijos pagaminimų modeliavimui. Ataskaitoje turi būti pateikta diagrama kurioje būtų įvertinti sekantys parametrai:

- objekto koordinatės „Google maps“: 54.657006, 25.052596 (WGS);
- oficialiame pasiūlyme pateikti konkretūs siūlomos įrangos modeliai;
- elektrinės DC (nuolatinės srovės) dalies elektriniai (ominiai) nuostoliai: 2,5%;
- elektrinės AC (kintamosios srovės) dalies elektriniai nuostoliai (1%);
- nuostoliai dėl nešvarumų ant modulių (1%);
- šviesos sukelta saulės elementų degradacija (light induced degradation): (1%)
- modulių efektyvumo nuostoliai (dėl kokybės): 0 %;
- atstumas nuo inverterių iki pasijungimo taško: 150 m;
- modulių galios nuostolis maksimalios galios taške (MPP): 0 %;
- papildomos įrangos elektros suvartojimas: 0 kW;
- jėgainės neveiknumas (unavailability): 0 dienų/metus.

2) Skaičiavimuose taip pat turi būti pateiktas detalus saulės modulių išdėstymas su montavimo konstrukcijomis ir balasto planas. Maksimali leistina saulės jėgainės sukuriama apkrova stogo konstrukcijai – 35 kg/m². Taškinė gali būti didesnė, pvz. 90 kg m2, tačiau gretimų besiribojančių plotų suminė apkrova neturi būti didesnė nei 35 kg/m2.

18.3.2. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti pilną išpildomąją techninę vizualizaciją su pasirinktos įrangos pagrindimu. Pasiūlyme pateikta įranga turi būti maksimaliai adaptuota perkančiojo subjekto poreikiams ir pastatų konstrukcijų diktuojamiems parametrams. Įranga turi būti sumontuota taip, kad būtų lengvai prieinama, jos aptarnavimas ir priežiūra turi būti nesudėtinga.

18.4. Perkantysis subjektas įvertina pateiktus galutinius pasiūlymus ir nustato galutinių pasiūlymų eilę (išskyrus atvejį, kai galutinį pasiūlymą pateikia tik vienas Tiekėjas). Galutiniai pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka.

18.5. Jei kelių galutinių pasiūlymų ekonominio naudingumo balai yra vienodi, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesniu į šią eilę įrašomas Tiekėjas, kurio galutinis pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis CVP IS sistemoje pateiktas anksčiausiai.

18.6. Sudarius pasiūlymų eilę, perkantysis subjektas raštu iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių Tiekėjų prašo per jo nustatytą protingą terminą pateikti aktualius dokumentus, kurie patvirtina, kad nėra jo pašalinimo pagrindų, Tiekėjas atitinka reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (jeigu tokius reikalavimus perkantysis subjektas kėlė). Dokumentų, kurie patvirtina, kad Tiekėjas atitinka reikalavimus tiekėjams (derybų sąlygų 4.1 ir 5.1 punktai), nereikalaujama pateikti, jeigu perkantysis subjektas:

18.6.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasis CVP IS priemonėmis;

18.6.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.

18.7 Tuo atveju, jei ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs Tiekėjas iki perkančiojo subjekto nustatyto termino CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nepateikia reikalaujamų aktualių dokumentų arba jo pateikti dokumentai neįrodo atitikties keltiems reikalavimams, perkantysis subjektas šio Tiekėjo pasiūlymą atmeta ir prašo atitinkamus dokumentus pateikti kitą Tiekėją, kurio pasiūlymas pagal patikslintą pasiūlymų eilę gali būti nustatytas laimėjusiu.

- 18.8. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą nustato laimėjusiu, jeigu jis tenkina visas šias sąlygas:
- 18.8.1. galutinis pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, sąlygas ir kriterijus;
 - 18.8.2. Tiekėjas nėra pašalintas vadovaujantis derybų sąlygose nustatytais tiekėjo pašalinimo pagrindais;
 - 18.8.3. Tiekėjas atitinka skelbime apie pirkimą ir/ar derybų sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir (ar) kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (jeigu tokius reikalavimus perkantysis subjektas kėlė);
 - 18.8.4. Tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino informaciją;
 - 18.8.5. galutiniam pasiūlyme nurodyta kaina nėra per didelė ir perkančiajam subjektui nepriimtina. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiojo subjekto pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina ir pirkimo dokumentuose nėra nurodyta pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti;
 - 18.8.6. Perkantysis subjektas, išnagrinėjęs Tiekėjo pagal derybų sąlygų 18.2 punktą pateiktus dokumentus nustato, kad:
 - 18.8.6.1. Tiekėjas pateikė tinkamus pasiūlytos mažiausios kainos pagrįstumo įrodymus;
 - 18.8.6.2. Tiekėjo pasiūlymas atitinka aplinkos apsaugos, socialinės ir (arba) darbo teisės įsipareigojimus, nustatytus Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.
 - 18.9. Galutinis (-iai) pasiūlymas (-ai) atmetamas (-i), jeigu nustatoma, kad:
 - 18.9.1. Tiekėjas ar jo pasiūlymas netenkina bent vienos Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos;
 - 18.9.2. galutiniam pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ar sąnaudos:
 - 18.9.2.1. dalyvis nepateikia tinkamų pasiūlytos mažiausios kainos pagrįstumo įrodymų arba,
 - 18.9.2.2. pasiūlymas neatitinka Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;
 - 18.9.3. kai perkantysis subjektas nustato, kad neįprastai mažos kainos pasiūlytos dėl to, kad dalyvis yra gavęs valstybės pagalbą, pasiūlymas gali būti atmetas, jeigu dalyvis negali per pakankamą perkančiojo subjekto nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai;
 - 18.9.4. Tiekėjas nuslėpė informaciją arba jis pateikė melagingą informaciją apie nustatytų reikalavimų atitikimą, kurią perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
 - 18.9.5. nustatyti kiti Pirkimų įstatyme ir šiose derybų sąlygose numatyti tiekėjo pašalinimo ar pasiūlymo atmetimo pagrindai.
 - 18.10. Perkantysis subjektas gali nevertinti viso Tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinęs jo dalį nustato, kad pasiūlymas, vadovaujantis Pirkimų įstatymo reikalavimais, turi būti atmetamas.
 - 18.11. Suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) pranešama apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas, tikslus atidėjimo terminas, pateikiama 18.16 p. nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta atliekant pirkimo procedūrą, santrauka. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties (pradėti pirkimą iš naujo), minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.
 - 18.12. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas (5 darbo dienų laikotarpis nuo pranešimo apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis išsiuntimo dienos). Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų.
 - 18.13. Dalyvis, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį.
 - 18.14. Jeigu Tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, arba iki perkančiojo subjekto nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį Pirkimų įstatymo ir pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis (jie) atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkantysis subjektas siūlo sudaryti pirkimo sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, jeigu tenkinamos Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.
 - 18.15. Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio Tiekėjo galutinai suderėta kaina, ar kitos sąlygos – ir pirkimo dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkantysis subjektas pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą įskaitytas šis mokestis sudarant pirkimo sutartį išskaičiuojamas.

- 18.16. Perkantysis subjektas, gavęs suinteresuoto kandidato ar suinteresuoto dalyvio, raštu per CVP IS pateiktą prašymą, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo gavimo dienos, išsamiai pateikia šia informaciją:
- 18.16.1. kandidatui – jo paraiškos atmetimo priežastis;
- 18.16.2. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmetas:
- 18.16.2.1. laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusių dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus;
- 18.16.2.2. informaciją apie derybų ir dialogo su dalyviais eigą ir pažangą;
- 18.16.3. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmetas, – pasiūlymo atmetimo priežastis, įskaitant, jeigu taikoma, informaciją, kad buvo pasinaudota Pirkimų įstatymo 64 straipsnio 10 dalimi, Pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytais atvejais – taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės, paslaugos ar darbai neatitinka nurodyto rezultatų apibūdinimo ar funkcinų reikalavimų.
- 18.17. Perkantysis subjektas derybų sąlygų 18.11 ir 18.16 punktuose nurodytais atvejais negali teikti informacijos, jeigu jos atskleidimas prieštarauja informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeidžia teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turi neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai.
- 18.18. Susipažinti su visa su pirkimu susijusia informacija gali tik Komisijos nariai, Komisijos posėdžiuose dalyvaujantys stebėtojai ir perkančiojo subjekto ar jo įgaliotojo subjekto pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, perkančiojo subjekto vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal jų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys. Kiti asmenys gali susipažinti tik su ta su pirkimais susijusia informacija, kurią atskleisti leidžia Pirkimų įstatymas.
- 18.19. Perkantysis subjektas bet kuriuo metu iki sutarties sudarymo turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras:
- 18.19.1. jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti;
- 18.19.2. jeigu buvo pažeisti Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti;
- 18.19.3. jeigu nebus paskirta finansinius lūkesčius atitinkanti parama pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros Klimato kaitos programos lėšomis pagal finansavimo priemonę „Esamos įrangos modernizavimas pritaikant šilumos akumuliacijai, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį“.
- 18.20. Perkantysis subjektas gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių Tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

19. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

- 19.1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiojo subjekto sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajam subjektui Pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis, faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją. Perkančiojo subjekto priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
- 19.2. Perkantysis subjektas nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis Pirkimų įstatyme nustatytų terminų. Neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiojo subjekto priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.
- 19.3. Perkantysis subjektas, gavęs pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta pretenzija ir priimtas sprendimas.
- 19.4. Teisminio ginčo su Tiekėju atveju, perkantysis subjektas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius dėl nesažiningai pareikšto nepagrįsto ieškinio arba sąmoningo veikimo prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, taip pat reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos ji patyrė dėl ieškovo prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

20. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

- 20.1. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė sutarties sudarymo atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pirkimo

pasiūlymą išsiuntimo suinteresuotiems dalyviams CVP IS priemonėmis dienos. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis ir nėra daugiau suinteresuotų kandidatų

20.2. Sudaroma pirkimo sutartis atitinka laimėjusio Tiekėjo galutinį pasiūlymą ir šias derybų sąlygas.

20.3. Pirkimo sutartis sudaroma **fiksuotos kainos su peržiūra** kainodaros būdu.

20.4. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas šių derybų sąlygų 4 priede.

21. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

21.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutartyje numatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais, be kita ko 0,03 % delspinigiais (netesybomis) už kiekvieną pradelstą dieną rangovui pavelavus atlikti darbus ar darbų etapą.

22. PAPILDOMAS SAULĖS ELEKTRINĖS KOKYBĖS PATIKRINIMAS

22.1. Po sėkmingai atlikto saulės elektrinės pridavimo visoms suinteresuotoms institucijoms, bus atliekami papildomi jėgainės sumontavimo kokybės testai, kaip numatyta Sutarties projekte.

23. PRIEDAI

- 1 priedas. Techninė specifikacija;
- 2 priedas. Paraiškos forma;
- 3a priedas. Siūlomos saulės jėgainės techniniai rodikliai.
- 3b priedas. Pasiūlymo forma;
- 4 priedas. Rangos darbų sutarties projektas.
- 5 priedas. EBVPD.
- 6 priedas. AB ESO išankstinės prijungimo sąlygos

Skelbiamų derybų 3b priedas

GALUTINIS PASIŪLYMAS¹
170 kWp GALIOS SAULĖS JĖGAINĖS PROJEKTAVIMO, MONTAVIMO RANGOS DARBŲ,
ĮRANGOS BEI 2 METŲ JĖGAINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

2020-12-08

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės ir PVM kodai (toliau – Tiekėjas)	UAB „Saulės elektrinių inžinerija ir ranga“, LT100011484716 ir UAB „Nogridas“, LT100010296217
Tiekėjo adresas	Kauno g. 16, LT-03212 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis perkančiojo subjekto UAB „Trakų energija“ (toliau – perkantysis subjektas) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), paskelbto 170 kWp galios saulės jėgainės projektavimo, montavimo rangos darbų, įrangos bei 2 metų jėgainės priežiūros paslaugų pirkime (toliau – Pirkimas), sąlygomis (toliau – Sąlygos), nustatytomis:

- 1) skelbime apie Pirkimą;
- 2) Sąlygose;
- 3) kituose Pirkimo dokumentuose.

2. Atsižvelgdami į Pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, kuriame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį, darbų ir paslaugų kainas ir kitą derybų sąlygose nurodytą informaciją.

3. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, esame pasirengę kokybiškai ir Sąlygose nustatytu laiku bei apimtimis atlikti saulės šviesos energijos elektrinės projektavimo ir įrengimo darbus, kurių apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos pirkimo sąlygose ir jų prieduose, taip pat visus papildomus darbus ir su jais susijusias paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje, už toliau nurodytą kainą:

Mūsų kainos nurodytos šioje lentelėje:

5 lentelė

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6
1.	170 kWp galios saulės jėgainės įrengimas įskaitant projektavimo, montavimo darbus bei įrangą	1	Vnt.	97 548,44	97 548,44
2.	Elektrinės (objekto) pridavimas VERT iki leidimo gaminti elektros energiją išdavimo	1	Vnt.	50,00	50,00
3.	Saulės jėgainės eksploatacija ir priežiūra	24	mėn	100,00	2 400,00
	Viso pasiūlymo kaina, Eur (be PVM)	x	x	x	99 998,44
	PVM 21 proc., Eur	x	x	x	20 999,67
	Viso pasiūlymo kaina, Eur (su PVM)	x	x	x	120 998,11

¹ Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją ir nurodyti ar tai pirminis ar galutinis pasiūlymas. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 5 ir 6 punktus. 5 ir 6 punktų Tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei Tiekėjas 5 ir (ar) 6 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekiejų nepasitelks/pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (suma) žodžiais: šimtas dvidešimt tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 11 ct

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
4.1	Raštas (konfidencialu)	3 psl.
4.2	Konstrukcijos (konfidencialu)	12 psl.

5. Dalyvaudamas Pirkime remiuosi ir vykdydamas pirkimo sutartį remsiuosi šių ūkio subjektų pajėgumais ir (ar) pasitelksiu šiuos subtiekejus²:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Ūkio subjekto turimas specialus leidimas, buvimas tam tikrų organizacijų nariu, arba turimi finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimai	
5.1. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti Sąlygų reikalavimus			
5.1.1.			
....			
5.2. Pasiūlymo pateikimo metu žinomi subtiekJai, kurie bus pasitelkti pirkimo sutarties vykdymui (tiek ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti Sąlygų reikalavimus, ir kuriems bus pavesta vykdyti dalį pirkimo sutarties, tiek subtiekJai, kurių pajėgumais nesiremiamas siekiant atitikti reikalavimus) ³			
Eil. Nr.	SubtiekJo pavadinimas	SubtiekJo atliekamų darbų, teikiamų paslaugų, tiekiamų prekių pavadinimas	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekJą (-us)
5.2.1.			
...			

6. Patvirtindami, kad mums yra žinoma, jog perkantysis subjektas turi užtikrinti, kad pasiūlyme esančios informacijos atskleidimas neprieštarautų teisės aktų reikalavimams, teisėtiems tiekėjų interesams arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, informuojame, jog šiame punkte **nurodyta informacija yra konfidenciali** (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)⁴:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“
6.1.	Raštas (konfidencialu)	Taip
6.2.	Konstrukcijos (konfidencialu)	Taip

7. Sutinkame su Darbų ir paslaugų apmokėjimo sąlygomis.

² Pildyti tuomet, jei dalyvaujant Pirkime Tiekėjo pateiktoje paraiškoje buvo nurodyti ūkio subjektai, kurių pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir (ar) profesinės patirties, būti tam tikrų organizacijų nariu, ir (ar) pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai.

³ Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us), privalo būti nurodyta, o subtiekejai turi būti nurodyti, jeigu jie pasiūlymo pateikimo metu yra žinomi. Jeigu Tiekėjas rėmėsi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir (ar) profesinės patirties, ir (ar) būti tam tikrų organizacijų nariu (jeigu tokius reikalavimus kėlė perkantysis subjektas), šie kiti ūkio subjektai turi būti nurodyti ir kaip subtiekejai.

⁴ Lentelėje pateikiama informacija apie pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas Tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.

Tuo atveju, jei lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, perkantysis subjektas laikys, kad ta pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Pirkimų įstatymas), konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, o Perkančiajam subjektui kilus abejonių dėl Tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per perkančiojo subjekto nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

8. Siūlomi garantiniai terminai:


8.1. atliktiems darbams, įskaitant statybos produktus, *(ne trumpesni, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimai), tai yra - 5 metai (ne trumpesnis kaip 5 metai), paslėptų statinio elementų (konstrukcijų ir kt.) - 10 metų (ne trumpesnis kaip 10 metų), o jeigu nustatyta tyčia paslėptų defektų - 20 metų (ne trumpesnis kaip 20 metų);*

8.2. tiekiamoms medžiagoms, gaminiams ir įrangai - 2 metai *(ne trumpesnis kaip 2 metų);*

8.3. saulės šviesos energijos moduliams – 12 *(ne trumpesnis kaip 10 metų)*, įtampos keitikliams – 15 metų ir vienas mėnuo *(ne trumpesnis kaip 5 metai).*

8.4. Siūlomas gedimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas – 10 dienų *(ne ilgesnis, kaip 10 darbo dienų, išskyrus atvejus, kai per šį laikotarpį gedimų ir defektų ištaisyti objektyviai neįmanoma ir Tiekėjas pateikė tai patvirtinančius įrodymus (pvz., šalinant defektą, turi būti pagaminama tam tikra įrangą, kurios pagaminimas trunka ilgiau nei šiame punkte nustatytas gedimų ir trūkumų pašalinimo terminas).*

9. Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.


(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

PRIEŽIŪROS PASLAUGOS VYKDYMO PLANAS

1. Monitoringo sistema / Data logger'iai / SCADA

Nr.	Taikymo sritis	Pastabos	Dažnumas				
			Nuolat	Kas 1 mėn.	Kas 3 mėn.	Kas 6 mėn.	Kas 12 mėn.
1.1	Patikrinti Data Logger'į / SCADA valdymo sistemą		x				
1.2	Patikrinti visus ryšius tarp data logger'io ir SCADA valdymo sistemos		x				
1.3	Komunikavimo įrangos (jungčių, mazgų, optinių kabelių) būklės patikra						x
1.4	Programinės įrangos atnaujinimų diegimas						x

2. Keitikliai (inverter'iai)

Nr.	Taikymo sritis	Pastabos	Dažnumas				
			Nuolat	Kas 1 mėn.	Kas 3 mėn.	Kas 6 mėn.	Kas 12 mėn.
2.1	Įprastinė techninė apžiūra pagal gamintojo instrukcijas		x				x
2.2	Patikrinti klaidų pranešimus įėgainėje ir SCADA sistemoje	SCADA klaidų pranešimus tikrinti nuolat	x				x
2.3	Vizualinė apžiūra. Patikrinti ar nėra defektų, spalvos pasikeitimo, degradacijos, užsiteršimo, mechanškai ar korozijos pažeistos įrangos, jungčių.		x				x
2.4	Visų elektros grandinių funkcionalumo patikrinimas pagal pateiktas schemas						x
2.5	Elektros grandinių jungčių užveržimo patikrinimas						x
2.6	Elektros grandinių izoliacinės varžos matavimas						x
2.7	Elektros grandinių jungčių termografinė patikra						x

3. Saulės moduliai

Nr.	Taikymo sritis	Pastabos	Dažnumas				
			Nuolat	Kas 1 mėn.	Kas 3 mėn.	Kas 6 mėn.	Kas 12 mėn.
3.1	Įprastinė techninė apžiūra pagal gamintojo instrukcijas		x				x
3.2	Vizualinė apžiūra. Patikrinti ar nėra defektų,		x				x

	spalvos pasikeitimo, degradacijos, užsiteršimo, mechaniškai ar korozijos pažeistos įrangos, jungčių.						
3.3	Visų jėgainės saulės modulių termografinė patikra						X

4. Meteorologinė stotelė

Nr.	Taikymo sritis	Pastabos	Dažnumas				
			Nuolat	Kas 1 mėn.	Kas 3 mėn.	Kas 6 mėn.	Kas 12 mėn.
4.1	Įprastinė techninė apžiūra pagal gamintojo instrukcijas		X				X
4.2	Vizualinė apžiūra. Patikrinti ar nėra defektų, spalvos pasikeitimo, degradacijos, užsiteršimo, mechaniškai ar korozijos pažeistos įrangos, jungčių.		X				X
4.3	Įrangos ir sensorių kalibravimas	Esant kliento reikalavimui					
4.4	Stotelės daviklių nuotolinė patikra. Kokybiškų nenutrūkstančių duomenų rinkimo užtikrinimas		X				

5. Montavimo sistema / konstruktyvas

Nr.	Taikymo sritis	Pastabos	Dažnumas				
			Nuolat	Kas 1 mėn.	Kas 3 mėn.	Kas 6 mėn.	Kas 12 mėn.
5.1	Įprastinė techninė apžiūra pagal gamintojo instrukcijas		X				X
5.2	Vizualinė apžiūra. Patikrinti ar nėra defektų, spalvos pasikeitimo, degradacijos, užsiteršimo, mechaniškai ar korozijos pažeistos įrangos, jungčių.		X				X
5.3	Patikrinti saulės modulių mechaninių jungčių su konstrukcija tvirtumą.						X
5.4	Pamatuoti galvanizuotu konstrukcijos detalių galvanizavimo sluoksnio storį.						X
5.5	Vizualinė įžeminimo kontūro apžiūra.						X

6. Kabeliai / Kabelių sujungimo dėžės / Kita įranga

Nr.	Taikymo sritis	Pastabos	Dažnumas				
			Nuolat	Kas 1 mėn.	Kas 3 mėn.	Kas 6 mėn.	Kas 12 mėn.
6.1	Įprastinė techninė apžiūra pagal gamintojo instrukcijas		X				X
6.2	Vizualinė apžiūra. Patikrinti ar nėra defektų,		X				X

	spalvos pasikeitimo, degradacijos, užsiteršimo, mechaniškai ar korozijos pažeistos įrangos, jungčių.						
6.3	Vizualinė string'ų saugiklių ir viršįtampių įrangos vizualinė patikra.		X				X
6.4	Termografinė kabelinių sujungimo spintų patikra.						X

7. Jėgainės teritorija

Nr.	Taikymo sritis	Pastabos	Dažnumas				
			Nuolat	Kas 1 mėn.	Kas 3 mėn.	Kas 6 mėn.	Kas 12 mėn.
7.1	Iprastinė jėgainės apžiūra		X				X
7.2	Jėgainės priežiūros ir augalijos, kuri keltų šešėliavimo riziką, nupjovimas (jeigu tai reikalinga)	2k./ metus + kiek reikalinga papildomai siekiant užkirsti kelią modulių užšešėliavimui	X				X

JĖGAINĖS EKSPLOATAVIMO IR PRIEŽIŪROS VYKDYMO TVARKA

Naudojama Techninėje užduotyje nurodyta tvarka. Pagal šią tvarką Rangovas atlieka eksploatavimo ir priežiūros darbus, patikras, būtiną stebėjimą ir visas funkcijas, tinkamas ar rekomenduojamas optimaliam komerciniam Jėgainės eksploatavimui, teikia kas mėnesines ir metines ataskaitas, visa tai turi būti vykdoma laikantis Rangos sutartyje ir tvarkoje nustatytų sąlygų.

UŽSAKOVAS

RANGOVAS

7 priedas

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS Nr. SEIR-JAC-201104-81

2020 m. lapkričio 4 d., Vilnius

KONFIDENCIALU

5. Šalių parašai:

UAB „Saulės elektrinių inžinerija ir ranga“

UAB Nogrėdas
Direktorius

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė

Data: 2020-12-23 15:16:26

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė

Data: 2020-12-23 13:54:49