

DĖL ATSAKymo (-ų) PATEIKIMO

Siunčiame atsakymą (-us) į iš tiekėjo gautą (-us) klausimą (-us), uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“ (toliau – Perkantysis subjektas) vykdant **„Savitakinių nuotekų tinklų projektavimas ir rekonstrukcija“** pirkimą (pirkimo numeris – 521653) (toliau – Pirkimas).

Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

1 klausimas:

Prašome patvirtinti, kad esamų nuotekų tinklų nuolydžiai, tenkina STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinierinės sistemos. Lauko inžinieriniai tinklai“ reikalavimus. Jei netenkina, prašome patvirtinti, kad nuotekų tinklo nuolydis po remonto darbų neprivalės tenkinti STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinierinės sistemos. Lauko inžinieriniai tinklai“ reikalavimų.

Atsakymas į 1 klausimą:

Patvirtiname, kad tų remontuojamų vamzdinių atkarpų nuolydžiai, kurie po remonto netenkins STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinierinės sistemos. Lauko inžinieriniai tinklai“ nustatytų reikalavimų, bus laikomi priimtinais, jei jie nebus mažesni nei prieš remontą.

